

RIO DE JANEIRO, 17 DE DEZEMBRO DE 2015

ASSUNTO:	DIAGNÓSTICO CLIMATOLÓGICO BIBLIOTECA NACIONAL DEZEMBRO 2015
----------	--

Coleta de dados para análise dos ambientes BIBLIOTECA DA BIBLIOTECA NACIONAL.

Período da coleta 01 ATÉ 15 DE DEZEMBRO/2015

DIAGNÓSTICO

A temperatura média do edifício é de 28.5°C, podendo variar entre 26.5°C e 35.4°C, o aquecimento é maior no último pavimento, a umidade relativa média é de 61.9%, podendo variar entre 37.8% e 68.8%. Não há possibilidade de infestação por fungo. Este período apresenta elevação da temperatura do ar em 1.5°C e umidade relativa em 3%. Houve um aumento considerável na variação de umidade relativa. O edifício da Biblioteca Nacional garante a preservação do acervo sob sua guarda e um conforto ambiental médio para usuários e funcionários. O prédio apresentou elevação de temperatura e umidade relativa. A temperatura interna aumentará no próximo mês.



Antonio Oliveira
Msc. Arquitetura
Climatologista
Bsc. Museologia
Tec. em Meteorologia
tel 21-95913881