

RIO DE JANEIRO, 04 DE JANEIRO DE 2016

ASSUNTO:	DIAGNÓSTICO CLIMATOLÓGICO BIBLIOTECA NACIONAL DEZEMBRO 2015
----------	--

Coleta de dados para análise dos ambientes BIBLIOTECA DA BIBLIOTECA NACIONAL.

Período da coleta 15 ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2015

DIAGNÓSTICO

A temperatura média do edifício é de 31,2°C, podendo variar entre 29.5°C e 34.8°C, o aquecimento é maior no último pavimento, a umidade relativa média é de 52,05%, podendo variar entre 38,9% e 60.1%. Não há possibilidade de infestação por fungo. Este período apresenta elevação da temperatura do ar em 2.5°C e umidade relativa em queda de 8%. Houve um forte aquecimento na cidade do Rio de Janeiro. O edifício da Biblioteca Nacional garante a preservação do acervo sob sua guarda e um desconforto ambiental para usuários e funcionários. O prédio apresentou elevação de temperatura e queda de umidade relativa. A temperatura interna aumentará no próximo mês.



Antonio Oliveira
Msc. Arquitetura
Climatologista
Bsc. Museologia
Tec. em Meteorologia
tel 21-95913881